



Aan: College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 501  
2990 EA Barendrecht

Betreft: Advies ontwerp renovatie 't Trefpunt

Barendrecht, 16 mei 2023

Geacht College,

Allereerst wil de Maatschappelijke Adviesraad haar waardering richting u uitspreken dat de wij reeds voor de aanbesteding om advies gevraagd wordt.

Vanuit het perspectief van de inwoners van Barendrecht, geeft uw adviesraad enkele aanpassingen op de tekening voor de aanbesteding van de renovatie van 't Trefpunt.

't Trefpunt wordt nu, en zal ook na renovatie, gebruikt worden door verschillende partijen. Om inclusie te bevorderen is fysieke toegankelijkheid noodzakelijk, zodat iedereen deel kan nemen aan activiteiten die door de verschillende partijen aangeboden worden.

In de meegeleverde stukken is voor de Maatschappelijke Adviesraad niet zichtbaar in hoeverre dit gebouw goed toegankelijkheid gaat zijn.

Deze adviezen zullen om deze reden in zijn algemeenheid gericht zijn op bezoekers en gebruikers van het gebouw, die een motorische, visuele, auditieve of verstandelijk beperking hebben of een zwakke beheersing van de Nederlandse taal. Hieronder vallen de gebruikers van (groot formaat elektrische) rolstoelen, rollators of scootmobiel.

### Entree

- De toegangsdeur dient ook vanuit een rolstoel zelfstandig te openen zijn. Dit kan door middel van automatische schuifdeuren of een drukknop, waarvoor weinig kracht nodig is om deze te bedienen. Dit geldt ook voor de binnendeuren bij de sluisen en naar gebruikersruimten. De breedte van het kozijn/deur moet genoeg ruimte bieden om te kunnen manoeuvreren.
- De oprit naar de entree behoeft een brede en niet te steile helling voor een groot formaat rolstoel.
- Het invalidentoilet dient (het liefst op elke verdieping) aanwezig te zijn en dient ruim genoeg te zijn om te kunnen manoeuvreren met een groot formaat rolstoel, waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van de wastafel op een vanuit de rolstoel juiste hoogte.

In het toilet is een draaicirkel van 1,50 meter verplicht, de wastafel moet niet te groot zijn en op de juiste plaats zitten. Te vaak is juist de wastafel een belemmering voor grote rolstoelen. In het toilet moet ook een alarm aanwezig zijn dat gebruikt kan worden door middel van een rood touw wat door het hele toilet loopt, zodat er op alle plekken alarm geslagen kan worden indien nodig.

Een pre bij het toilet is dat de verlichting vanzelf aangaat als je het toilet binnen gaat, want meestal zit de lichtknop op een onmogelijke plaats.

Let bij de wasbak op dat mensen die van een rolstoel gebruik maken ook bij de kraan / afvalbak, handdoekjes kunnen. Handig is een kraan met sensor die aangaat zodra er een hand onder komt.



Pinksterbloem 26  
2992 VP Barendrecht

[info@adviesraadbarendrecht.nl](mailto:info@adviesraadbarendrecht.nl)  
[www.adviesraadbarendrecht.nl](http://www.adviesraadbarendrecht.nl)

**Advies ontwerp renovatie 't Trefpunt**  
Pagina 1 van 2

## Verlichting

- Goede verlichting naar en bij de entree in de buitenruimte zijn essentieel voor zowel sociale als fysieke veiligheid om de entree te bereiken. Er moet een relatief groot stuk vanaf de straatzijde over het plein naar de entree gelopen worden.
- Verlichting in de hal, trappenhuis en gangen dienen een goede lichtopbrengst te hebben, zodat het bewegen in deze ruimtes veilig kan.
- Verlichting in alle ruimtes dienen dimbaar te zijn. Bij activiteiten zullen verschillende behoeftes zijn aan de mate van verlichting.

## Lift

- De lift zou groot genoeg moeten zijn om het formaat en grote gewicht te kunnen dragen van een elektrische rolstoel waarbij een eventuele begeleider en/of hulphond ook in de ruimte past.
- Bedieningspanelen op juiste hoogte, voorzien van spraak en goede zichtbaarheid door contrastkleuren en groot lettertype. Absoluut geen bedieningsknop die je ingedrukt moet houden, dat is nl. voor veel mensen onmogelijk om te doen, de liftdeur moet vanzelf open gaan en de alarmknop moet op rolstoel hoogte zijn. En verder moet de uitrijlengte ook lang genoeg zijn in verband met het draaien van de rolstoel.

## Akoestiek

- Grote, holle ruimtes zorgen voor een slechte akoestiek, waardoor verstaanbaarheid van sprekers verloren kan gaan. Ook wordt het geluid als zeer belemmerend ervaren in ruimtes met meerdere mensen, waardoor het erg inspannend kan zijn om activiteiten bij te wonen voor mensen met een auditieve beperking.
- Geïntegreerde apparatuur ten behoeve mensen met een auditieve beperking (denk ook aan vele ouderen met gehoorverlies) zal de ruimtes toegankelijker maken.

## Markeringsen/route

- Gebruikers met een verstandelijke beperking, slechte beheersing van de Nederlandse taal of mensen met hersenletsel zijn gebaat bij een duidelijke bewegwijzering naar de verschillende ruimtes. Deze bewegwijzering dient goed zichtbaar, met contrasterende kleuren, groot lettertype en/of begrijpelijk te zijn door bijv. pictogrammen of kleuren en vormen. Voor blinden en slechtzienden zijn voelbare en goed contrasterende lijnen essentieel voor routebepaling. "Natuurlijke" lijnen van het gebouw zijn ook een optie, maar in verband met obstakels wellicht niet altijd handig.
- Voelbare en zichtbare markeringsen op de trap zijn onmisbaar.
- Er staan vermeldingen, zoals in de hal, zoals vrij in te richten ruimte of verrijdbare kasten. Dit geeft veel "ruimte" voor de huurder om regelmatig naar eigen inzicht wijzigen aan te brengen. Dit geeft als nadeel dat de ruimte niet voorspelbaar is en daardoor niet toegankelijk wordt ingericht. Er zullen teveel obstakels ontstaan, wat de toegankelijkheid teniet zou doen. Vaste kasten/vitrines zijn minder flexibel, maar wel voorspelbaarder voor alle gebruikers, waardoor de ruimte toegankelijk blijft.

Wij vertrouwen erop u met deze aanpassingen van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
Namens de (werkgroep)leden Maatschappelijk Adviesraad,



Wanda Schouten, vicevoorzitter



Hans Onderwater MBE, secretaris

